



Camerano, 11/11/2020

Dichiarazione di Prestazione (DoP) N. M/002/2020

1. Codice identificativo unico del prodotto:

28215(1)R 100mt. matassa – 28215(5)R 500mt. bobina – 28215(9)R confezione personalizzata

2. Tipo, lotto o numero seriale o qualsiasi altro element che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto nell'Articolo 11(4):

Cavo allarme LSZH twistato resistente al fuoco (PH120)

3. L'uso o gli usi previsti del prodotto, ai sensi delle specifiche tecniche armonizzate applicabili, come previsto dal produttore:

Cavi Controllo e comunicazioni – Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione all'incendio.

4. Nome, ragione sociale o marchio di fabbrica e indirizzo di contatto del produttore come indicato nell'articolo 11(5) :

ELAN SRL
Via Osimana, 70
60021 CAMERANO (ANCONA)
ITALY
Tel: + 39 071 730 4258 – Fax: +39 071 7304282 – email: info@elan.an.it

5. Nome e indirizzo di contatto del rappresentante legale il cui mandato copre le attività specificate dall'articolo 12(2):

ELAN SRL

6. Sistema di valutazione del prodotto da costruzione come indicato in CPR allegato V:

AVPC: 1+

7. Normativa standardizzata:


Standard: EN 50575:2014 + A1:2016
Ente notificato: 0987 – LAPI SPA

8. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: **Cca – s1a, d0, a1**
Sostanze pericolose: **NO**

Organismo notificato N. 0987 che ha eseguito i test di classificazione. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento UE n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firma:



Nome e Funzione: Cristiano Montesi, Amm.re Delegato