

Camerano, Aprile 2024

Dichiarazione di Conformità

CAVI SEGNALE TWISTATI

La ditta ELAN s.r.l. **DICHIARA** che i cavi marcati:

“ELAN A.F. CEI 20/22-III – CEI 36762 C-4 ($U_0=400V$)” – CE “data”

sono prodotti in conformità alle seguenti normative
CEI 20-11; CEI 20-29; CEI 20-20; CEI 20-22/III (IEC 60332); CEI
36762



CARATTERISTICHE TECNICO PRODUTTIVE

1. CONDUTTORI:

I conduttori unipolari (0,50 - 0,75 - 1,50) costituenti i fili di alimentazione sono isolati in **PVC** (tipo R2 secondo le CEI 20-11).

I conduttori unipolari (0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50) costituenti le coppie twistate sono isolati in **PPE LSZH**. Tutti superano la prova di tensione prevista dalle norme CEI 20-20 ossia: 5 primi a 2000 Vcc a secco senza screpolature dell'isolante.

I conduttori unipolari (0,22) costituenti le coppie twistate sono isolati in **PPE LSZH**. Superano la prova di tensione prevista dalle norme CEI 20-20 ossia: 5 primi a 1000 Vcc a secco senza screpolature dell'isolante.

2. SCHERMATURA:

La schermatura è formata da un nastro accoppiato di poliestere/alluminio 9/12 micron più filo di drenaggio in rame stagnato e nastro di poliestere con spessore di 12 micron applicato sul cavo riunito, secondo le norme CEI 46-5.

3. GUAINA:

La guaina esterna in **PVC** (tipo RZ secondo le CEI 20-11) di colore bianco o rosso è flessibile e non propagante l'incendio secondo le norme CEI 20-22/III.

Per le loro caratteristiche costruttive, a seguito di test superati positivamente, i cavi con tale dicitura C-4 ($U_0=400V$) possono essere impiegati in coesistenza con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V sia 0,6/1Kv essendo conformi alla CEI UNEL 36762.

Cristina Andreoni
Amm. Delegata
Elan Srl

